

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.01.13

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1470	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	39	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,33	N mg/l
Nitrition		2,8	mg/l
Nitrácion		155	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	36,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	38,9	N mg/l
Összes foszfor	5	3,05	P mg/l
Összes oldott anyag		940	mg/l
Összes lebegő anyag	35	15	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	665	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l