

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.10.15

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 230	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	56	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	14	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,8	N mg/l
Nitrition		2,00	mg/l
Nitrátion		48,1	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	13,5	N mg/l
Összes nitrogén	25	17,1	N mg/l
Összes foszfor	5	3,13	P mg/l
Összes oldott anyag		838	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	524	mg/l
Lebegő ásványi anyag		7	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l