

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.12.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 400	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	373	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	79	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,62	N mg/l
Nitrition		1,06	mg/l
Nitrácion		77	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	18,6	N mg/l
Összes nitrogén	25	37,1	N mg/l
Összes foszfor	5	7,95	P mg/l
Összes oldott anyag		900	mg/l
Összes lebegő anyag	35	306	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	445	mg/l
Lebegő ásványi anyag		44	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,0	mg/l