

## Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2024.05.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7.8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1,360	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	65	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0.63	N mg/l
Nitrition		3.20	mg/l
Nitrátion		81	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	20.2	N mg/l
Összes nitrogén	25	24.8	N mg/l
Összes foszfor	5	2.58	P mg/l
Összes oldott anyag		870	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	615	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	6.5	mg/l