

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.11.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,0	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 470	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	25	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,12	N mg/l
Nitrition		0,2	mg/l
Nitrátion		5,0	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	1,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	< 5	N mg/l
Összes foszfor	5	< 0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		900	mg/l
Összes lebegő anyag	50	< 10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	745	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l