

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.01.15

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1560	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	41	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	2,4	N mg/l
Nitrition		0,57	mg/l
Nitrátion		19,3	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	7	N mg/l
Összes nitrogén	25	8,32	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		940	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	710	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l