

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.02.09

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 340	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	26	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,20	N mg/l
Nitrition		0,29	mg/l
Nitrátion		3,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	1,1	N mg/l
Összes nitrogén	25	<5	N mg/l
Összes foszfor	5	1,8	P mg/l
Összes oldott anyag		830	mg/l
Összes lebegő anyag	50	10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	680	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l