

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.11.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 380	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	28	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,06	N mg/l
Nitrition		0,05	mg/l
Nitrátion		26,4	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	6,1	N mg/l
Összes nitrogén	25	8,14	N mg/l
Összes foszfor	5	1,71	P mg/l
Összes oldott anyag		870	mg/l
Összes lebegő anyag	50	< 10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		695	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l