

## Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

5/29/2024

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8.1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1,320	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	23	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0.08	N mg/l
Nitrition		0.13	mg/l
Nitrátion		20.4	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	4.8	N mg/l
Összes nitrogén	25	5.33	N mg/l
Összes foszfor	5	0.54	P mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	50	26	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		590	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l