

Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.02.05

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7.6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1490	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	53.0	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	12.0	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	47.8	N mg/l
Nitrition		0.1	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.:20	48.0	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	50.5	N mg/l
Összes foszfor	5	1.4	P mg/l
Összes oldott anyag		710	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	505	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l