

Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.03.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,4	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1360	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	35	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	2	N mg/l
Nitrition		0,69	mg/l
Nitrátion		49,1	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	13,5	N mg/l
Összes nitrogén	25	13	N mg/l
Összes foszfor	5	1,89	P mg/l
Összes oldott anyag		850	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		630	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l