

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.01.30

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,4	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1230	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	76	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	4,2	N mg/l
Nitrition		1,11	mg/l
Nitrátion		70	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	20,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	26,9	N mg/l
Összes foszfor	5	9,07	P mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	75	40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	600	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l