

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.01.26

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1820	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	373	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	226	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	80,5	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	80,70	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	191,0	N mg/l
Összes foszfor	5	3,9	P mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	75	180	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	595	mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	6,5	mg/l