

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.07.17

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1154	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	36	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	0,25	N mg/l
Nitrition		0,99	mg/l
Nitrátion		55,0	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	13,20	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	14,4	N mg/l
Összes foszfor	5	< 0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		990	mg/l
Összes lebegő anyag	75	9	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	370	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 4	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	4,0	mg/l