

## Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2023.01.25

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1440	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	483	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	172	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	31,4	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	31,60	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	47,3	N mg/l
Összes foszfor	5	5,8	P mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	75	265	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	585	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	22,0	mg/l