

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.04.24

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7.2	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1010	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	42	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	12	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	0.6	N mg/l
Nitrition		1.6	mg/l
Nitrátion		54.0	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	13.50	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 50	15.9	N mg/l
Összes foszfor	5	0.7	P mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	75	28	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	505	mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l