

Rétsági Ipari Parki Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.07.16

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,54	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		3410	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	154	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	63,4	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 10	25,4	N mg/l
Nitrition		< 0,03	mg/l
Nitrátion		< 1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	25,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 50	29,6	N mg/l
Összes foszfor	5	3,72	P mg/l
Összes oldott anyag		1750	mg/l
Összes lebegő anyag	50	50	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	1500	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	4	mg/l