

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.02.21

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,4	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1130	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	70	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	21	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	3,8	N mg/l
Nitrition		1,44	mg/l
Nitrátion		34,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	12,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	16,2	N mg/l
Összes foszfor	2	1,57	P mg/l
Összes oldott anyag		700	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		540	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l