

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.12.02

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1160	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	28	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,24	N mg/l
Nitrition		0,34	mg/l
Nitrátion		36,1	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	8,6	N mg/l
Összes nitrogén	25	10,5	N mg/l
Összes foszfor	2	0,76	P mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	35	< 10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		555	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l