

## Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2022.04.20

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1360	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	32	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,1	N mg/l
Nitrition		0,53	mg/l
Nitrátion		58	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	13,6	N mg/l
Összes nitrogén	35	17	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		870	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		660	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2	mg/l