

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.03.08

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	163	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	31	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,1	N mg/l
Nitrition		0,13	mg/l
Nitrátion		52	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	12,1	N mg/l
Összes nitrogén	35	21,2	N mg/l
Összes foszfor	5	3,26	P mg/l
Összes oldott anyag		1700	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		1455	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l