

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

5/27/2024

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8.1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	76	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	21	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0.07	N mg/l
Nitrition		0.9	mg/l
Nitrátion		56	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	13.2	N mg/l
Összes nitrogén	35	18.3	N mg/l
Összes foszfor	5	1.32	P mg/l
Összes oldott anyag		890	mg/l
Összes lebegő anyag	35	22	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		435	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	12.5	mg/l