

Szódi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.07.04

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1170	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	111	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	50	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	2	N mg/l
Nitrition		3,8	mg/l
Nitrátion		91	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	24,1	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.: 55	29,5	N mg/l
Összes foszfor	2	1,97	P mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	75	120	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		540	mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l