

## Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2022.02.23

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2670	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	634	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	402	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	2,4	N mg/l
Nitrition		4,2	mg/l
Nitrátion		84,0	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1-XI.15.:50	23	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	131	N mg/l
Összes foszfor	10	15,7	P mg/l
Összes oldott anyag		1600	mg/l
Összes lebegő anyag	75	70	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		1095	mg/l
Lebegő ásványi anyag		70	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	15,5	mg/l