

Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.03.24

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,4	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2860	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	618	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	332	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	94,5	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1-XI.15.:50	94,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	105	N mg/l
Összes foszfor	10	14,7	P mg/l
Összes oldott anyag		1620	mg/l
Összes lebegő anyag	75	16	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		1125	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	29	mg/l