

Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.03.13

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2260	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	501	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	130	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	98,0	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1-XI.15.:50	98,1	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	132	N mg/l
Összes foszfor	10	14,1	P mg/l
Összes oldott anyag		3310	mg/l
Összes lebegő anyag	75	100	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		2960	mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	19,5	mg/l