

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.01.23

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 180	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	58	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	29	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,25	N mg/l
Nitrition		0,43	mg/l
Nitrátion		49	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	11,6	N mg/l
Összes nitrogén	35	13,0	N mg/l
Összes foszfor	10	2,92	P mg/l
Összes oldott anyag		760	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		575	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l