

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.02.13

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 190	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	33	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,15	N mg/l
Nitrition		0,22	mg/l
Nitrátion		22	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	5,3	N mg/l
Összes nitrogén	35	8,5	N mg/l
Összes foszfor	10	4,44	P mg/l
Összes oldott anyag		730	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		570	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,5	mg/l