

## Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

5/14/2024

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7.9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1,140	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	34	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0.3	N mg/l
Nitrition		0.54	mg/l
Nitrátion		41.1	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	9.9	N mg/l
Összes nitrogén	35	12.0	N mg/l
Összes foszfor	10	5.37	P mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		510	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l